



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Διοικητήριο Πανεπιστημιούπολη

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης ΤΚ 50100

Διοικητικές πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης & Ε. Πουτογλίδου

Τηλ.: +30 2461056470 & 2461056473

Email: ghaitidis@uowm.gr & aff00574@uowm.gr

Πληροφορίες για τεχνικές προδιαγραφές: Κ. Σαπαλίδης

Τηλ.: +30 2461056360

Email: ksapalidis@uowm.gr

**Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:
υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
24% Φ.Π.Α.**

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη:

- Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.
- Την αρ. πρωτ. 2463/19-12-2023 με ΑΔΑ: Ρ7ΠΔ469Β7Κ-Β64 Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, με θέμα «Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης προσκλήσεων για το έτος 2024».
- Το από 13/11/2024 Πρωτογενές αίτημα του τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με ΑΔΑΜ: 24REQ015813119, με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
- Την Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης με αριθμό 1102/19-11-2024, με ΑΔΑ: Ψ38Ζ469Β7Κ-ΘΗΔ και ΑΔΑΜ: 24REQ015813187,

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για **υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας**, συνολικού προϋπολογισμού **15.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Παρούσας.

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: κ. Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 2461056360, email: ksapalidis@uowm.gr

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους, ΚΑΕ: 1352-Α.

Ταξινόμηση κατά CPV: 50413200-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη

συνολική τιμή με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>), όπου διατίθεται ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, και η Υπεύθυνη Δήλωση των Παραρτημάτων της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή.

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να **αποστέλλουν ηλεκτρονικά** τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή aff00574@uowm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Πρόσκληση, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα περιέχονται:

1) **Τεχνική Προσφορά**, που θα περιλαμβάνει:

- Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου** σε ισχύ στο οποίο θα αναγράφονται οι δραστηριότητες του συμμετέχοντα (όπου θα φαίνεται ότι **το αντικείμενο της δραστηριότητας του υποψηφίου** είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης), γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) **εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του**, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, **φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος**.
- Τα **δικαιολογητικά** που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας.
- Τον Πίνακα Συμμόρφωσης** του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα (*διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word*).

2) **Οικονομική προσφορά** του Παραρτήματος ΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (*διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word*).

3) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Παραρτήματος ΙΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (*διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word*).

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:

- α) του προσφέροντος** (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) **και**
- β) της διαδικασίας** ήτοι:

<p>ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</p> <p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</p> <p>ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 29/11/2024, 13:00</p> <p>(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)</p>
--

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν **μέχρι τις 29/11/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο **Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 3^{ος} Όροφος Διοικητηρίου**, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56303 & 56304. Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο Διοικητήριο, στην Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για την απόφαση ανάθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι:

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (**ασφαλιστική ενημερότητα**).

iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (**φορολογική ενημερότητα**).

iv) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες **ετήσια (εφάπαξ) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης** και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή των υπηρεσιών και αφού προηγηθεί βεβαίωση παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας. Αναλυτικά η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Β' 2385/12.04.2023 όπως ισχύει σήμερα.
5. Το/α παραστατικό/ά του αναδόχου θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας Πανεπιστημιούπολη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	Στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Κωδικός ΑΑΗΤ: 1020.Ε00326.0001 Τύπος προϋπολογισμού: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3/Ψ382469Β7Κ-ΘΗΔ Κωδικός CPV: 50413200-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης.
---	--

6. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα (**σήμερα 4% για τις προμήθειες & 8% για τις υπηρεσίες**), ο οποίος όμως **συμψηφίζεται** στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, **σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας.**
7. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:
 - Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 7 Ν 4912/2022 όπως ισχύει).
 - Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
 - Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

8. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή από τα Δικαστήρια Κοζάνης.
9. Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην διακοπή της σύμβασης, πριν από την λήξη της, σε περίπτωση που παύσει για οποιονδήποτε λόγο (πχ νομοθετική μεταβολή, πραγματική παύση του αντικειμένου) να υφίσταται η παραγωγική της αιτία και έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν.
10. Ο Ανάδοχος τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 24610 56470, 56473).

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα

**Η Αντιπρύτανης Διοικητικών και
Οικονομικών Υποθέσεων**

Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Λούτα Μαλαματή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Περιγραφή	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%
Υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	15.000,00 €

1. Γενικά

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες συντήρησης – αναγόμωσης – ελέγχου (και έλεγχος υδραυλικής δοκιμής εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρων τοποθετημένων στα κτήρια, οι οποίοι καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών – εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την κατάσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς και την τήρηση των κανονισμών πυρασφάλειας και συγκεκριμένα:

- Τις διαδικασίες ετήσιας συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των φορητών, αυτοδιεγειρόμενων και τροχήλατων πυροσβεστήρων ετήσιας συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των φορητών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Τους απαραίτητους ελέγχους, ρυθμίσεις κλπ., που θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση των προαναφερθέντων μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, στην προβλεπόμενη από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις κατάσταση, με στόχο την διατήρηση αυτών σε ετοιμότητα.

Τα ανωτέρω συστήματα έχουν από τη φύση τους ανάγκη ειδικής συντήρησης και παρακολούθησης, για την εξασφάλιση της ασφαλούς και καλής λειτουργίας τους, σύμφωνα τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την σχετική κείμενη νομοθεσία.

Όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 618/43/2005). Η συντήρηση, αναγόμωση (εφόσον χρειαστεί) και υδραυλική δοκιμή (εφόσον χρειαστεί) θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Ν.3325 ((ΦΕΚ 68/Α/2005), Απόφασης Αριθ. Υπουργείου Ανάπτυξης 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001 Εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης 4974/328/ Φ.15/2009, 26-06- 2008).

Λόγω της μεγάλης διασποράς των κτιριακών υποδομών σε πέντε πόλεις (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα) και σε αρκετά κτίρια (εργαστήρια, φοιτητικές εστίες κ.α.) η διαχείριση της συγκέντρωσης, μεταφοράς, προμήθεια και επανατοποθέτησης μετά την συντήρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Γι' αυτό η εν λόγω πρόσκληση αφορά στο σύνολο του αντικείμενου και δεν αφορά κάθε πόλη ξεχωριστά. Για το σύνολο του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να μην αφήσει κανένα χώρο δίχως πυροσβεστήρες και υποχρεούται να παραλάβει τους πυροσβεστήρες σε τουλάχιστον 2 δόσεις ή να παρέχει πυροσβεστήρες αντικατάστασης σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Πίνακας πόλεων και ποσότητες πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων του Π.Δ.Μ.

A/A	Πόλη	Πυροσβεστήρες/ Τεμάχια
1	ΖΕΠ	225
2	ΚΟΙΛΑ & ΚΟΖΑΝΗ	114
3	ΦΛΩΡΙΝΑ	248
5	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	89
6	ΓΡΕΒΕΝΑ	91

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

7	ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	19
	Σύνολο	786

Συγκεκριμένα οι ποσότητες ανά είδος των πυροσβεστήρων που θα ελεγχθούν, συντηρηθούν και θα αναγομωθούν, είναι:

Σύνολο Πυροσβεστήρων ανά είδος

A/A	Περιγραφή ή Είδος Πυροσβεστήρα	Ποσότητα
1	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA3 3kgr φορητός	3
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA6 6kgr φορητός	545
3	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA12 12kgr φορητός	77
4	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA25 25 kgr τροχήλατος (ΣΤΕ)	6
5	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA50 50 kgr τροχήλατος	1
6	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 2Kgr φορητός	0
7	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 3Kgr φορητός	8
8	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 5Kgr φορητός	95
9	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 12Kgr φορητός	5
11	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης PO6 6kgr αυτοδιεγειρόμενος	22
12	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης PO12 12Kgr αυτοδιεγειρόμενος	24
	Σύνολο	786

Ποσότητες πυροσβεστήρων ανά είδος και ανά περιοχή

Αναγόμωση πυροσβεστήρων στη ΖΕΠ

A/A	Περιγραφή Πυροσβεστήρα	Ποσότητα
1	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA6 6kg φορητός	153
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA12 12kg φορητός	33
3	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 5Kg φορητός	39
	Σύνολο	225

Αναγόμωση πυροσβεστήρων στην Κοζάνη

A/A	Περιγραφή Πυροσβεστήρα	Ποσότητα
1	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA6 6kg φορητός	74
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA12 12kg φορητός	8
3	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA50 50 kg τροχήλατος	1
4	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 5Kg φορητός	22
5	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PO6 6 kg αυτοδιεγειρόμενος	9
	Σύνολο	114

Αναγόμωση πυροσβεστήρων στη Φλώρινα.

A/A	Περιγραφή Πυροσβεστήρα	Ποσότητα
1	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA3 3kgr φορητός	2
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA6 6kgr φορητός	168
3	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA12 12kgr φορητός	17
4	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης PA25 25 kgr τροχήλατος	5

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

7	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 2Kgr φορητός	8
8	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 5Kgr φορητός	24
9	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 12Kgr φορητός	5
11	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ΡΟ6 6 kgr αυτοδιεγειρόμενος	6
12	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ΡΟ12 12Kgr αυτοδιεγειρόμενος	13
	Σύνολο	248

Αναγόμωση στην Καστοριά

A/A	Περιγραφή Πυροσβεστήρα	Ποσότητα
1	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΡΑ6 6kg φορητός	67
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΡΑ12 12kg φορητός	12
3	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 5Kgr φορητός	4
4	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ΡΟ6 6 kg αυτοδιεγειρόμενος	2
5	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ΡΟ12 12 Kg αυτοδιεγειρόμενος	4
	Σύνολο	89

Αναγόμωση πυροσβεστήρων στα Γρεβενά

A/A	Περιγραφή Πυροσβεστήρα	Ποσότητα
1	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΡΑ6 6kg φορητός	69
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΡΑ12 12kg φορητός	11
3	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΡΑ25 25 kgr τροχήλατος	1
4	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 5Kgr φορητός	3
5	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ΡΟ12 12 Kgr αυτοδιεγειρόμενος	7
	Σύνολο	91

Αναγόμωση πυροσβεστήρων στην Πτολεμαΐδα.

A/A	Περιγραφή Πυροσβεστήρα	Ποσότητα
2	Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΡΑ6 6kg φορητός	14
7	Πυροσβεστήρας ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ CO2 5Kgr φορητός	3
8	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ΡΟ6 6 kgr αυτοδιεγειρόμενος	2
	Σύνολο	19

Η πρόσκληση αφορά στην εργασία καθώς και σε ανταλλακτικά – αναλώσιμα (όπως αυτά περιγράφονται κατά κατηγορία εγκατάστασης) που θα χρειαστούν για την συντήρηση και επισκευή των μέσων πυρόσβεσης.

Όλα τα υπό προμήθεια ή εγκατάσταση απαιτούμενα νέα υλικά που πιθανόν να χρειαστούν, θα είναι συμβατά με τα εγκαταστημένα συστήματα. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ελέγξει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εγκαταστάσεις όλων των χώρων με τις οποίες το Πανεπιστήμιο θα κάνει την συντήρηση και την προμήθεια των υλικών αυτών (όπου δικαιολογείται), ο οποίος σε περίπτωση απόρριψης υλικού, θα αιτιολογήσει πλήρως τη θέση του αυτή, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Πανεπιστημίου, την ασφάλη και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την εξασφάλιση μη εξάρτισης από εισαγωγείς και υλικά αποκλειστικής διάθεσης και ελαχιστοποίησης του κόστους όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Το συνολικό κόστος υπηρεσιών ανέρχεται σε **15.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού (ΚΑΕ: 1352-Α) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

2. Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια θα είναι ετήσια (εφάπαξ) και σύμφωνα με τα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών.

3. Συντήρηση

3.1 Έλεγχος, συντήρηση, αναγόμωση και διατήρηση σε ετοιμότητα των φορητών πυροσβεστήρων

Η ετήσια (εφάπαξ) συντήρηση – αναγόμωση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων, θα γίνει σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλες οι εργασίες που αφορούν στην συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων (παραλαβή, παράδοση, κατανομή, έλεγχος, αναγόμωση κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, προκύψει ανάγκη ανταλλακτικών (εκτός του υλικού αναγόμωσης), ο Ανάδοχος θα ενημερώσει εγγράφως, με την υποβολή οικονομικής προσφοράς, την Τ.Υ. για το κόστος αυτών, το οποίο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και η υδραυλική δοκιμή, δηλαδή να κάποιος φορητός πυροσβεστήρας απαιτεί υδραυλική δοκιμή, τότε αυτή θα γίνεται με χρέωση του Αναδόχου και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο.

3.1.1 Διαδικασίες συντήρησης – αναγόμωσης

- Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας, των ενδεικτικών μηχανισμών, και των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης. Εάν η λειτουργία δεν είναι σωστή η οι ενδείξεις είναι έξω από προκαθορισμένα όρια, θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή ή ότι προβλέπει η νομοθεσία.
- Εξωτερικός έλεγχος πυροσβεστήρα, πωμάτων, βαλβίδων, δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης για διάβρωση, κοιλώματα, κτυπήματα η βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή ή ότι προβλέπει η νομοθεσία.
- Καθαρισμός, διόρθωση, ανανέωση, προστασία από διαβρώσεις όπως συνιστά ο κατασκευαστής ή επιβάλλεται από την νομοθεσία.
- Εκκένωση του πυροσβεστήρα όπου απαιτείται.
- Εξέταση και ανανέωση του κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων και του διαφράγματος του ελαστικού σωλήνα εάν υπάρχει.
- Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα κλπ. Με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.
- Εξέταση της ορθότητας όλων των διακοπών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και την επικάλυψη.
- Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με αναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας και αναγόμωση.
- Τοποθέτηση δακτυλίου σκληρού τύπου (μη παραμορφώσιμος και όχι ελαστικός).
- Τοποθέτηση νέας ασφάλειας και συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.
- Τοποθέτηση (σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία) Σήμανσης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση ενδεικτικού αυτοκόλλητου με το λογότυπο της εταιρείας & το έτος συντήρησης (πχ 2024) στο σιφωνικό σωλήνα των πυροσβεστήρων (εσωτερικό), ούτως ώστε να αποδεικνύεται η ορθότητα των εργασιών.

- Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι για τους οποίους ο πυροσβεστήρας θεωρείται ακατάλληλος (σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία) θα υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση ενημέρωση προς το Πανεπιστήμιο, καθώς και πρόταση βελτίωσης αν απαιτείται. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση και την ασφαλή καταστροφή του πυροσβεστήρα.

3.1.2 Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων

Η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων, θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τ.Υ. του Π.Δ.Μ. βάσει των ημερομηνιών που αναγράφονται στις πινακίδες ελέγχου των Πυροσβεστήρων. Ο μέγιστος χρόνος περαίωσης της εφάπαξ συντήρησης και της συμπλήρωσης των ελλείψεων των πυροσβεστήρων όλου του Πανεπιστημίου είναι **ένας (1) μήνας από την έναρξη των διαδικασιών.**

Οι εργασίες που απαιτούνται θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες ελέγχου της προηγούμενης συντήρησης.

Η αποκομιδή των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί ανά κτήριο. Για την αποκομιδή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό και εργαλεία μεταφοράς (καρότσι, παλετοφόρο, κλπ). Το κάθε τμήμα, εργαστήριο, υπηρεσία, κλπ. υποχρεούται να παραδώσει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει και θα τοποθετήσει πυροσβεστήρες ασφαλείας που θα καλύψουν τους χώρους απ' όπου παρέλαβε τους προς έλεγχο – συντήρηση πυροσβεστήρες, για όσο διαρκέσει η διαδικασία της συντήρησης.

Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη μεταφέρει τους πυροσβεστήρες στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διενεργήσει ΟΛΕΣ τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες συντήρησης, αναγόμωσης, ελέγχου, υδραυλικής δοκιμής κλπ. Εφ' όσον ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, ο συντηρητής παραλαμβάνει και απομακρύνει τους πυροσβεστήρες ασφαλείας.

Όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται θα καταγράφουν στο Βιβλίο Συντήρησης ανά ημερομηνία πραγματοποίησης.

3.1.3 Περαίωση διαδικασιών συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων

Οι διαδικασίες συντήρησης, αναγόμωσης και ελέγχου των πυροσβεστήρων θα θεωρηθούν περαιωμένες όταν:

- Έχει περάσει από αυτές το 100% των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου, ασχέτως ημερομηνιών που αναγράφονται στις ετικέτες, προκειμένου να έχουμε μια ενιαία ημερομηνία συντήρησης.
- Έχουν περάσει από Υδραυλική Δοκιμή οι πυροσβεστήρες που απαιτείται (με ευθύνη και χρέωση του Αναδόχου).
- Οι πυροσβεστήρες, έχουν κατανεμηθεί και παραδοθεί στα αντίστοιχα τμήματα και βρίσκονται αναρτημένοι στα στηρίγματα τους, σε κάθε χώρο όπου αυτοί ανήκουν. Εκεί όπου δεν υπάρχουν στηρίγματα θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με το Τμήμα Τ.Υ.
- Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία Σήμανση ώστε να αποδεικνύεται η ορθότητα των εργασιών.
- Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου με σήμανση η οποία δεν θα μπορεί να παραποιηθεί (διάτρηση) , η οποία θα αναφέρει: α.) Ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης (έτος και μήνας). β) Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία. γ) Όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρίας.
- Ο Ανάδοχος ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για όλους τους πυροσβεστήρες του Πανεπιστημίου.

- Εκδοθεί πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής χαμηλής & υψηλής πίεσης από Πιστοποιημένα Κ.Ε.Φ. (Κέντρα επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων “CE” και “IS”)
- Όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ο συντηρητής θα ενημερώσει την Τ.Υ. για τους πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι και οι οποίοι θα αντικατασταθούν με καινούριους με την μέριμνα (ευθύνη) του Πανεπιστημίου.

3.1.4 Διατήρηση των πυροσβεστήρων σε ετοιμότητα

Μετά από την περαίωση των διαδικασιών συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων και καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθούν κατόπιν επιθεώρησης από τους αρμόδιους του Πανεπιστημίου ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση σύμφωνα με τις ενδείξεις των μανομέτρων ελέγχου, χωρίς αυτοί οι πυροσβεστήρες να έχουν χρησιμοποιηθεί είτε σε κατάσβεση είτε σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, είτε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου

Όσοι πυροσβεστήρες έχουν χρησιμοποιηθεί σε κατάσβεση ή σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου θα αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο με χρέωση του Πανεπιστημίου.

3.2. Διαδικασία παρακολούθησης συμβατικών εργασιών

3.2.1. Πυροσβεστήρες

Η Τ.Υ. παραδίδει στον Ανάδοχο τους πυροσβεστήρες για συντήρηση και παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από τον Ανάδοχο εφόσον έχουν περαιωθεί όλες οι διαδικασίες συντήρησης.

Οι πυροσβεστήρες παραδίδονται στα τμήματα από τους τεχνικούς του Αναδόχου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τ.Υ. και αναρτώνται στις βάσεις τους.

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης-αναγόμωσης θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος σε όσους πυροσβεστήρες κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία. Δηλαδή, αφού κληθεί ο ανάδοχος θα ανοίξει τους πυροσβεστήρες ενώπιον της Τ.Υ. για να διαπιστωθεί η ορθότητα της εκτέλεσης των διαδικασιών συντήρησης - αναγόμωσης καθώς και η σωστή σήμανση και στην συνέχεια θα τους παραλάβει, θα τους επαναφέρει στην σωστή λειτουργική κατάσταση & θα τους επιστρέψει στην υπηρεσία άνευ χρέωσης.

Ο συντηρητής παραδίδει υποχρεωτικά στην Τ.Υ. του Πανεπιστημίου τα μητρώα συντήρησης των πυροσβεστήρων, όπως προβλέπουν οι νομικές διατάξεις. Επίσης συμπληρώνει και παραδίδει υποχρεωτικά στην Τεχνική Υπηρεσία τον ακόλουθο Πίνακα με τις Εργασίες που προβλέπονται για την επόμενη χρονιά ανά τύπο Πυροσβεστήρα:

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡ/ΡΑ	ΡΑ2 – ΡΑ3			ΡΑ6			ΡΑ12			ΡΑ25			ΡΑ50			CO2-5			...		
	Σ	Α	Ε	Σ	Α	Ε	Σ	Α	Ε	Σ	Α	Ε	Σ	Α	Ε	Σ	Α	Ε			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ																					
ΤΕΜΑΧΙΑ																					

Όπου τα παραπάνω σύμβολα αντιστοιχούν σε τύπο πυροσβεστήρα:

- ΡΑ2 – ΡΑ3 φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 2 ή 3kg
- ΡΑ6 = φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 6 kg
- ΡΑ12 = φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 12 kg

- PA25 = πυροσβεστήρας τροχήλατος ξηράς κόνεως των 25 kg
- PA50 = πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 50 kg, τροχήλατος.
- CO2 = φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα των 5 kg
- PA06 = αυτοδιεγχειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως των 6 kg
- PA012 = αυτοδιεγχειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως των 12 kg

Εργασίες: Σ = συντήρηση, Α = αναγόμωση, Ε = εργαστηριακή δοκιμή – διεξοδικός έλεγχος

Η Τ.Υ. θα ενημερώνει τον Ανάδοχο για τις ανάγκες αποκατάστασης ετοιμότητας πυροσβεστήρων, καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τους πυροσβεστήρες όπως παραπάνω. Μετά από κάθε πραγματοποιηθείσα ενέργεια, ο Ανάδοχος ενημερώνει το βιβλίο συντήρησης.

3.3. Σύνολο αναφορών

Τα ανωτέρω συστήματα καθώς και όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά μέρη, εξαρτήματα, κατασκευές και παρελκόμενά τους, έχουν από τη φύση τους ανάγκη ειδικής συντήρησης και παρακολούθησης, για την εξασφάλιση της ασφαλούς και καλής λειτουργίας τους, σύμφωνα τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την σχετική κείμενη νομοθεσία. Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι σε ετοιμότητα και σε άριστη λειτουργική κατάσταση, έτσι ο ανάδοχος συγκεντρωτικά οφείλει να καταθέτει τις παρακάτω αναφορές καλής λειτουργίας του εξοπλισμού :

Πίνακας 3.3.1 Εκθέσεις – Αναφορές

A/A	Περιγραφή	Συχνότητα
	Κατάσταση πυροσβεστήρων (Αναγόμωση)	Μετά το πέρας της αναγόμωσης

Όλες οι συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα (EN) ή έλλειψη αυτών σύμφωνα με τα διεθνή (π.χ. NFPA) .

4. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του, την επομένη της υπογραφής της σύμβασης άρα και να είναι τακτοποιημένος ως προς όλες τις εκκρεμότητές του σε εμπλεκόμενους φορείς για την ανάληψη της συγκεκριμένης συντήρησης καθώς και να έχει στη κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, από αποδεδειγμένα, ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή ασχέτων με τη λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Τα υλικά που προέκυψαν από αποκαταστάσεις βλαβών θα απομακρύνονται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης του Τμήματος Τ.Υ. Πανεπιστημίου ή θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει το Τμήμα Τ.Υ. προς ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτηρίου που προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ίδιας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικής και ποινικής για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.

Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λουπής νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών καθώς και τις εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά που προμηθεύσει το Πανεπιστήμιο (με ή άνευ χρεώσεως) με υπεύθυνη δήλωση.

5. Υποχρεώσεις πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο οφείλει:

- Να διατηρεί βιβλία συντήρησης και να φροντίζει για την επαρκή ενημέρωσή τους.
- Να παραλαμβάνει τα σχετικά παραστατικά εφόσον διαπιστωθεί από την Τ.Υ. ότι όλες οι εργασίες συντήρησης έχουν αποπερατωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Να διευκολύνει τον ανάδοχο παρέχοντας του πρόσβαση στον εξοπλισμό τις ημέρες και ώρες που έχει συμφωνηθεί το πρόγραμμα συντήρησης.
- Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα και την ευθύνη παρουσίας ή μη εκπροσώπου του, για την επί τόπου επίβλεψη των εργασιών του τεχνικού του Αναδόχου.

6. Ασφαλίσεις

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οφείλουν να τηρούν την νομοθεσία περί ασφαλίσεων τόσο του εργατικού δυναμικού όσο και των κάθε λογής οχημάτων και εργαλείων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην διάρκεια του έργου συντήρησης.

7. Λίστα δικαιολογητικών

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οφείλουν να καταθέσουν, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά εν ισχύ:

1. **Άδεια Λειτουργίας, από το υπουργείο βιομηχανίας , ανάπτυξης ή την περιφέρεια για κέντρο επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης.**
2. **Εγγραφή στο Εμπορικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο για την εργασία που θα εκτελέσουν.**
3. **Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου (υπευθύνου για τον ετήσιο έλεγχο των πυροσβεστήρων)**
4. **Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων (σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 648/43/03.01.05 & 17230/671/01.09.05) για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης**
5. **Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργία κέντρου επανελέγχου φιαλών (σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93) για πυροσβεστήρες με ραφή και άνευ ραφής (CO2)**
6. **Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργία κέντρου επανελέγχου φιαλών IS (TPED) – ΟΔΗΓΙΕΣ (ADR 2010/35/EU & ADR 2019).**
7. **Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 & ISO 27001:2013) σχετικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες:**
 1. Εμπορία πυροσβεστήρων, ειδών πυρασφάλειας & πυροπροστασίας.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2. Περιοδικό έλεγχο, συντήρηση & αναγόμωση πυροσβεστήρων
3. Εγκατάσταση & συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης / πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης
4. Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων (με & άνευ ραφής)
8. Σύμβαση με ΣΑΜΕΕ (σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων) για τις φιάλες κατάσβεσης
9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης εν ισχύ, τουλάχιστον 500.000€ για την κάλυψη τυχόν ατυχημάτων από την εν λόγω εργασία.
10. Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία ότι γνωρίζει τις συνθήκες των χώρων, η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.: 2461056364 & 2461056360, email: technical@uowm.gr).

8. Ορισμοί Συνομημύσεις

- Φορητός Πυροσβεστήρας: Συσκευή που περιέχει κατασβεστικό μέσο, το οποίο, υπό δράση εσωτερικής πίεσης, μπορεί, να εξαχθεί και να κατευθυνθεί προς την φωτιά. Η μεταφορά και ο χειρισμός του γίνεται με το χέρι, και η μάζα του δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά.
- Τροχήλατος Πυροσβεστήρας: Είναι ο τροχοφόρος πυροσβεστήρας του οποίου το βάρος υπερβαίνει τα 20 κιλά
- Αυτοδιεγερόμενος Πυροσβεστήρας Οροφής: Πυροσβεστήρας που εγκαθίσταται στην οροφή του χώρου που προστατεύει και ο οποίος ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία υπερβεί προκαθορισμένη τιμή με επακόλουθη την κατάκλιση του χώρου με κατασβεστικό υλικό.
- Συντήρηση: Ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης, που στοχεύουν στην διατήρηση η επαναφορά ενός αντικειμένου σε μια κατάσταση όπου αυτό μπορεί να εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία.
- Η Τ.Υ. θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο.
- Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
- Τ.Υ. το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Π.Δ.Μ.

Πίνακας Συμμόρφωσης

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. **Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Ο ανάδοχος που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και να επικολλήσει επί του πυροσβεστήρα την ετικέτα ελέγχου, η οποία δε θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή.	Ναι	
2	Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της αναγόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής σε τρίτο χωρίς έγγραφη συμφωνία και κατάθεση των νομιμοποιητικών του κατά την κατάθεση προσφορών (υπεργολαβία).	Ναι	
3	Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει με δικά του έξοδα τους πυροσβεστήρες από τους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη (ΖΕΠ) στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα προς αναγόμωση, καθώς επίσης και να τους παραδώσει με δικά του έξοδα στους παρακάτω χώρους, έπειτα από την αναγόμωσή τους σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας: 1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη, ΖΕΠ, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη. 2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη Κοΐλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη. 3. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Παλιό Κτίριο Διοίκησης, Δ/νση: Ικάρων 3, Τ.Κ. 50100, περιοχή Αγ. Δημητρίου, Κοζάνη. 4. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, Κτίριο Εργαστηρίων Τμ. Μηχανολ. Μηχανικών, Δ/νση: Αργυροκάστρου 9, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη. 5. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα. 6. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Σχολή Καλών Τεχνών, 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα. 7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα. 8. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα (Γεωπονική Σχολή-Εστίες, Διατηρητέο, Αγρόκτημα, Φοιτητικές Εστίες Ευξείνου Λέσχης, Αγία Όλγα, Κτίριο ΤΕΕΤ Πρώτης, Κτίριο Ζωγραφικής Μεσσηνίου, Κτίριο Γλυπτικής Μεσσηνίου, Καλλιτεχνικός Σταθμός, Τράπεζα της Ελλάδος, Κτίριο Ζωγραφικής Κλαδοράχη. 9. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ,	Ναι	

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα. 10. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100, Μανιάκοι, Καστοριά. 11. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά 6 ^ο χλμ. εθν. οδού Γρεβενών-Κοζάνης, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά. 12. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά Φοιτητική εστία Τέρμα Ταλιαδούρη Κων., Τ.Κ. 51100, Γρεβενά.	Ναι	
4	Λόγω της μεγάλης διασποράς των κτιρίων σε διαφορετικές πόλεις και τοποθεσίες θα συνταχθεί από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα περισυλλογής των πυροσβεστήρων καθώς επίσης και επανατοποθέτησης τους, το οποίο θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.	Ναι	
5	Σε όσους πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης διαπιστωθούν φθορές στη βαφή ή στα εξαρτήματα λειτουργίας τους, αυτοί θα βαφθούν και θα αντικατασταθούν τα εξαρτήματα εκείνων που είναι φθαρμένα.	Ναι	
6	Οι πυροσβεστήρες που θα αναγομωθούν θα έχουν στο σώμα τους την ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το είδος της κατασβεστικής ουσίας, η ημερομηνία αναγόμωσης, η ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης και η πίεση της υδραυλικής δοκιμής.	Ναι	
7	Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση αντικατάστασή του.	Ναι	
8	Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. Το κόστος οποιουδήποτε ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής ή ανταλλακτικών πρέπει να συμπεριληφθεί και να καλύπτεται από την τιμή προσφοράς.	Ναι	
9	Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με ότι ορίζει η υπ' αριθ. 618/43 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 52/2005) <u>«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης»</u> και την υπ αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/2005) τροποποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης.	Ναι	
10	Θα πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα πάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα την ποιότητα τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους (ερυθρού χρώματος). Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.	Ναι	
11	Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής Pa 6 kg θα έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, με χειρολαβή μεταφοράς και αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.	Ναι	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
12	Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Pa 6 kg θα έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.	Ναι	
13	Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταγράψει και παραδώσει στην Τ.Υ. λίστα με όλους τους πυροσβεστήρες, τα χαρακτηριστικά τους, το έτος κατασκευής τους και ποιοι χρήζουν αντικατάστασης.	Ναι	
14	Περιλαμβάνεται έλεγχος καλής κατάστασης φιαλών κατασβεστικού υλικού (με χρήση ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης ποσότητας). Έλεγχος σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού. Έλεγχος φιαλών μια προς μία. (Σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από το επιτρεπτό όριο η φιάλη θα αναγομωθεί με χρέωση του Αναδόχου).	Ναι	
15	Διαπίστωση τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, επισκευή αυτών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.	Ναι	
16	Ο ανάδοχος Υποχρεούται σε έκδοση Υπεύθυνης δήλωσης καλής λειτουργίας.	Ναι	
17	Όλες οι συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα (EN) ή έλλειψη αυτών σύμφωνα με τα διεθνή (π.χ. NFPA).	Ναι	
18	Μέγιστος χρόνος παράδοσης, 30 ημερολογιακές ημέρες.	Ναι	

Ημερομηνία,/...../.....

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>))

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η **χαμηλότερη συνολική τιμή** με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.)

Ο/η υπογράφων/-ουσα για λογαριασμό της εταιρίας αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για «υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:

Περιγραφή	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%	Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24%	Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (€)
Υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	15.000,00 €			

Ημερομηνία,/...../.....

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:					
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:					
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :					
Τόπος Γέννησης:					
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυ-δρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων»,
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.»,
- «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74),
- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες,
- συναινών ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ημερομηνία: 2024

Ο – Η Δηλ.

